

АКТ

« 30 » « 01 » 2015 жыл.

Асыката кенті

Біздер төмендегі қол қоюшылар, Мақтарал ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі бас маманы, өртке қарсы қызмет подполковнигі Б.Бекназаров, «Нур-Асыл-Ай» ЖШС бөбекжай балабақшасы құрылтайшысы А.Қысабекова, «Нур-Асыл-Ай» ЖШС бөбекжай балабақшасы әдіскері А.Зиябекованың қатысуында, Нур-Асыл-Ай» ЖШС бөбекжай балабақшасы құрылтайшысы А.Қысабекованың 2015 жыл 19 қаңтар күнгі №3 санды хаты негізінде Асыката кенті, Тойжанов көшесі №20 үйде орналасқан «Нур-Асыл-Ай» бөбекжай балабақшасы ғимаратына Мақтарал аудандық құқықтық статистика және арнайы есепке алу бөлімінде 2015 жылғы 20 қаңтар күні берілген хабарлама негізінде өртке қарсы жағдайына және өрт дабылқаққыштары орнатылуына байланысты тексеру жұмыстары жүргізілді.

Тексеру кезінде анықталды:

- «Мардан-Строй» ЖШС-нің (мемлекеттік лицензия 17-ГСЛ №002015. 23.12.2011 жыл) №07-01-2015 жобасы бойынша : түтінді ИП-212-41 дабылқаққыш құралы -27 дана, өрт және күзет дабылқаққыш Гранит-8 приборы- 1 дана, дыбыстық және жарықтық ЛД-96 дабылқаққышы 2 дана, ИПР-ЗСУ -1 дана, «Шығу таблосы»-2 дана, ыстықты ИП-105- 2 дана орнатылған.
- Балабақша ғимараты ауласына өрт қалқаны орнатылған.
- Балабақша ғимаратына алғашқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілген.
- Балабақша ғимаратына өрт және төтенше жағдай орын алғанда қолданылатын эвакуациялық құтқару жоспары сызылып, көрнекті жерге ілінген.
- Шатыр асты ағаш бөлшектері өртке қарсы сұйықтықпен өңделген;
- Электр желілері арнайы мекемемен шыдамдылыққа өткізілген;

Қорытынды: Тексеру кезінде «Нур-Асыл-Ай» ЖШС-і бөбекжай балабақшасы ғимаратының өрт қауіпсіздік жағдайы бойынша кемшіліктер анықталған жоқ, өрт дабылқаққыш қондырғылары жобаға сай орнатылған, қол қоюға жатады.

Мақтарал ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі

Б.Бекназаров

«Нур-Асыл-Ай» ЖШС бөбекжай балабақшасы құрылтайшысы

А.Қысабекова

«Нур-Асыл-Ай» ЖШС бөбекжай балабақшасының әдіскері

А.Зиябекова



АКТ

Форма 17

Приемке в эксплуатацию Автоматической пожарной сигнализации на объекте
ТОО ясли сад "Нур-Асыл-Ай" расположенный по адресу: населенный пункт
"Асык-ата" улица Тойжанова №24 Махтааральского района ЮКО РК.

г.Асык-ата.

« 07 » января 2015 года.

Комиссия, назначенная ТОО ясли сад "Нур-Асыл-Ай"

(наименование организации-заказчика)

Председателя представителя заказчика Кысабекова А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии-представителей: Монтажной организации ип «ЕР-НУР и К»
Нуршимова Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации ип «ЕР-НУР и К»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный пожарный надзор _____

Произвела проверку выполненных работ и установила:

1.Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлено к приемке
Общие указания, схемы расположения пожарной сигнализации, план расположения
сетей Автоматической пожарной сигнализации смонтированной на объекте ТОО
ясли сад "Нур-Асыл-Ай" расположенный по адресу: населенный пункт "Асык-
ата" улица Тойжанова №24 Махтааральского района ЮКО РК. согласно рабочему
проекту разработанному ТОО «Мардан Строй», Государствен-ная лицензия ГСЛ №
002015 от 23 декабря 2011 года.

2.Монтажные работы выполнены ип «ЕР-НУР и К»

с « 06 » января 2015 года по « 06 » января 2014 года.

Сметная стоимость монтажных работ 75 000 тенге.

Фактическая стоимость монтажных работ выполнено- 75 000 тенге.

3.Пусконаладочные работы выполнены ип «ЕР-НУР и К»

с « 06 » января 2015 года по « 06 » января 2015 года

Сметная стоимость пусконаладных работ - 75 000 тенге.

Фактическая стоимость пусконаладных работ - 75 000 тенге.

4.Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены
(при необходимости указать в приложении к настоящему акту)

Заключение комиссии:

Услуги, считать принятой в эксплуатацию с « « _____ 2015 года с оценкой качества
выполненных работ на объектах(отлично.хорошо.удовлетворительно).

Перечень прилагаемой к Акту документации: Рабочий проект. прибор Гранит-8 -1 шт.

Дымовой датчик марки Ип -141- в кол-ве 27 шт. тепловой датчик Ип 105 в кол-ве 2 шт.

свето-звуковая сирена БИЯ 2 шт. извещатель пожарный ручной ИПР 1 шт. выход табло 2
шт.

Председатель комиссии

Члены комиссии



Кысабекова А.

Е.А. Нуршимов.

Бекбергенов

АКТ

выполненных работ по обработке деревянных конструкций и элементов огнезащитным пропиточным составом на объекте ТОО ясли сад "Нур-Асыл-Ай" расположенный по адресу: населенный пункт "Асык-ата" улица Тойжанова №24 Махтааральского района ЮКО РК.

п.Асык-ата.

__07__01__2015 г.

Мы, ниже подписавшиеся комиссия в составе в лице подрядчика ип «ЕР-Нур и К» предпринимателя **Е.А.Нуршимова**, и заказчика ТОО ясли сад "Нур-Асыл-Ай" в лице предпринимателя **Кысабекова А.** составили настоящий АКТ выполненных на объекте ТОО ясли сад "Нур-Асыл-Ай" расположенный по адресу: населенный пункт "Асык-ата" улица Тойжанова №24 Махтааральского района ЮКО РК.

Осмотром и техническим испытаниями на месте установлено:
На указанном объекте произведены работы по огнезащитной обработке сгораемых деревянных конструкций, : общей площадью 390 кв/м
Обработка и пропитка выполнены в соответствии с действующими правилами и техническими условиями.

Состав пропиточного состава.

диамонный фосфат -20 % сульфат аммония -5% ПАВ (ПО) -1,5%питьевая вода-73,5 %

Расход состава составил на 2 литр 1 кв. метр.

Влажность обработки деревянных конструкций составило 15%.

Технические характеристики:

Огнезащитный пропиточный состав «Лакрон-МС»- сухой однородный порошок (0,5-1 м.) в соотношении 25 кг смеси ПОС-1 на 100 литров воды. Прошел лабораторные испытания и признан пригодным к использованию

№	Наименование работ	Ед. изм	Количество
	Огнезащита деревянных конструкций – ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м ²	390 м2

Заказчик:

ТОО ясли сад "Нур-Асыл-Ай"



Кысабекова А.

Подрядчик:

ип «ЕР-Нур и К»



Е.Нуршимов.